

EG-Baumusterprüfbescheinigung

EC type examination certificate

CE-0085AU0377Produkt-Identnummer
product identification no.

Anwendungsbereich <i>field of application</i>	EG-Gasgeräte-richtlinie (90/396/EWG) <i>EC Gas Appliances Directive (90/396/EEC)</i>
Zertifikatinhaber <i>owner of certificate</i>	Karl Dungs GmbH & Co. KG Siemensstr. 6-10, D-73660 Urbach
Vertreiber <i>distributor</i>	Karl Dungs GmbH & Co. KG Siemensstr. 6-10, D-73660 Urbach
Produktart <i>product category</i>	Ausrüstungsteile für Gas- und Druckgeräte: Mehrfachstellgerät (4104)
Produktbezeichnung <i>product description</i>	Mehrfachstellgerät, bestehend aus zwei automatischen Absperrventilen und einem Gasdruckregler
Modell <i>model</i>	MBC-65/120...; WMF-057...; W-MF 055 D01...
Bestimmungsländer <i>countries of destination</i>	AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MT, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK
Prüfberichte <i>test reports</i>	Ergänzungsprüfung: V-M 1161-04/07 vom 27.04.2007 (TSG) Ergänzungsprüfung: V-M 1161-05/07 vom 22.06.2007 (TSG) Ergänzungsprüfung: V-M 1169-03/07 vom 22.06.2007 (TSG)
Prüfgrundlagen <i>basis of type examination</i>	EU/90/396/EWG (29.06.1990) DIN EN 126 (01.08.1995) DIN EN 13611 (01.12.2000) DIN EN 13611-A1 (Entwurf 01.07.2004) DIN EN 126 (01.07.2004)
Aktenzeichen <i>file number</i>	07-0227-GEA

13.05.2008 Rie A-1/2

Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle
date, issued by, sheet, head of certification body

DVGW CERT GmbH - von der Deutschen Bundesregierung benannte und von der Europäischen Kommission offiziell registrierte Stelle für die Konformitätsbewertung von Gasgeräten

DVGW CERT GmbH - notified by the government of the Federal Republic of Germany and officially registered by the European Commission for conformity assessment of gas appliances

ZLS

ZLS-ZE-527/07

DVGW CERT GmbH
Josef-Wirmer-Straße 1-3
53123 BonnTelefon: +49 228 91 88-888
Telefax: +49 228 91 88-993
eMail: info@dvgw-cert.com

Elektrische Daten:	230 V AC, 50-60 Hz, IP54
<i>electrical data</i>	110 V AC, IP54
	24 V DC, IP54

Gasart	Bemerkung
<i>gas category</i>	<i>remarks</i>
Brenngase nach G260	der 1., 2. und 3. Gasfamilie

Typ	Technische Daten	Bemerkungen
<i>type</i>	<i>technical data</i>	<i>remarks</i>
MBC-65(-D/LE/DLE)-S...;	Nennweite: DN 15	
MBC-65-ND/NP/NDP-S...;	Umgebungstemperaturbereich: - 15 bis +60 °C	
W-MF 055 D01...	max. Betriebsdruck: 65 mbar	
MBC-120/WMF-057-D/LE/	Nennweite: DN 20	
DLE-S20/22/40/42;	Umgebungstemperaturbereich: -15...+60 bzw. 0...+60	
MBC-120-ND-90/120;	(für Gase der 3. Familie) °C	
MBC-120-WND-90/120/150	max. Betriebsdruck: 360 mbar	

Ausführungsvariante	Erläuterungen
<i>type variation</i>	<i>explanations</i>
MBC-65...; MBC-120...;	Öffnungsverhalten nicht einstellbar; ohne Hauptmengendrossel
WMF-057...; W-MF 055...	
...-D-...	schnell öffnend, Hauptmenge einstellbar
...-LE-...	Öffnungsverhalten einstellbar, Hauptmenge nicht einstellbar
...-DLE-...	Öffnungsverhalten einstellbar, Hauptmenge einstellbar
...-ND-...	Nulldruckregler, Hauptmenge einstellbar
...-NP-...	Nulldruckregler, Pilotgasanschluss
...-NDP...	Nulldruckregler, Pilotgasanschluss, Hauptmenge einstellbar
W-MF 055 D01...	kundenspezifische Ausführung
...-WND-...	Whirlwind-Ausführung mit Nulldruckregelung
...S20	Ausgangsdruckbereich: 3...15 mbar (mit gemeinsamer Ansteuerung der Ventile)
...S40	Ausgangsdruckbereich: 4...37 mbar (mit gemeinsamer Ansteuerung der Ventile)
...S22	Ausgangsdruckbereich: 3...15 mbar (mit getrennter Ansteuerung der Ventile)
...S42	Ausgangsdruckbereich: 4...37 mbar (mit getrennter Ansteuerung der Ventile)

Verwendungshinweise / Bemerkungen

hints of utilization / remarks

Klasse: A (beide Absperrventile)

Klasse C (Gasdruckregler) für Typ MBC-65-S...; MBC-65-D/LE/DLE...; W-MF-055...; MBC-120-D/LE/DLE...; WMF-057...

Klasse A (Gasdruckregler) für Typ MBC-...N...

Gruppe: 2

Anschlussart (MBC-65...; W-MF 055...): Innengewinde Rp 1/2 nach ISO 7-1

Anschlussart (MBC-120...; WMF-057...): Innengewinde Rp 1/2; Rp 3/4 oder Rp 1 nach ISO 7-1 oder anschraubbare Flansche mit Innengewinde

Einbaulage: Senkrecht mit nach oben stehendem Magnet oder liegend mit waagrechttem Magnet, sowie deren Zwischenlagen

DVGW